CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

ĐC: Số 138 - Đường Lý Tự Trọng - Phường Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh
ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 – Fax: 0274.3885522
Website: www.biwase.com.vn Email: ptnctmtbd@gmail.com

VILAS 817

BẢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: **NM 09/12.08.2026**
Ngày phát hành kết quả: 17/08/2026

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước**
- Vị trí lấy mẫu: Nước Hồ Phước Hòa - Trạm bơm cấp I
- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày nhận mẫu: 12 / 08 / 2026 Ngày phân tích: 12 / 08 / 2026
- Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong bình 2 lít, nước đục, màu vàng, có cặn.

Số TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN 08:2023/ BTNMT(cột A)	Kết quả thử nghiệm
1	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,5 - 8,5	7,35
2	BOD_5	mg/L	TCVN 6001-2:2008	≤ 4	0,56
3	COD	mg/L	SMEWW 5220-C:2023	≤ 10	8
4	DO	mg/L	TCVN 13094:2020	≥ 6	6,7
5	TSS	mg/L	HACH Method 8006	≤ 25	24
6	Amoni (NH_4^+ tính theo N)*	mg/L	HACH Method 8038	≤ 0,3	**0,34**
7	Chloride (Cl^-)*	mg/L	SMEWW 4500 Cl^--B:2023	≤ 250	4
8	Nitrit (NO_2^- tính theo N)*	mg/L	TCVN 6178:1996	≤ 0,05	0,02
9	Sắt (Ferrum) (Fe)*	mg/L	HACH Method 8008	≤ 0,5	**0,61**
10	Đồng (Cuprum) (Cu)	mg/L	HACH Method 8506	≤ 0,1	0,04

11	Kẽm (Zincum) (Zn)	mg/L	HACH Method 8009	≤ 0,5	0,03
12	Mangan (Mn)*	mg/L	HACH Method 8149	≤ 0,1	0,04
13	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/L	Đầu dò cảm biến	KQĐ	37
14	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B:2023	KQĐ	38,6
15	Độ màu	Pt-Co	TCVN 6185:2015	KQĐ	261
16	Tổng Coliform	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	≤ 1.000	**$3x10^3$**
17	*E. coli*	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	≤ 20	**$2,4x10^3$**

***Nhận xét**: Mẫu nước có thông số NH_4^+-N, Fe, tổng Coliform, *E. coli* không phù hợp QCVN 08:2023/BTNMT (cột A).

***Ghi chú**:

+ QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm thử.

+ Kết quả chỉ dùng giám sát chất lượng nước nội bộ

+ KQĐ: Không quy định, KPH: Không phát hiện.

+ Thời gian lưu mẫu 3 ngày kể từ ngày trả kết quả.

+ (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận.

Quản lý chất lượng

Trần Thanh Trúc

Giám Đốc

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Mai Thị Đẹp